

Fra: formand@randersvandraad.dk [<mailto:formand@randersvandraad.dk>]

Sendt: 13. august 2021 08:00

Til: Morten Sønderby Sørensen <mss@bsik.dk>

Cc: Anker Boje <ankerboje72@gmail.com>; Kurt Rasmussen <asferg.vandvaerk@gmail.com>; Erik Backhausen <e.backhausen@mail.dk>; Bernt Nielsen <berntnielsen@mail.tele.dk>; Michael Gamtofte <kasserer@randersvandraad.dk>; Niels Peter Gudmundsen <np.gudmundsen@live.dk>

Emne: Kommentarer fra Randers Vandråd vedr. processen for sløjfning af overflødige brandhaner

Kære Morten

På vegne af Randers Vandråd, der er en sammenslutning af 50 vandforsyninger i Randers Kommune, vil jeg hermed komme med kommentarer til Beredskabskommissionens beslutning af 21. maj 2021 (pkt. 6 – vedhæftet).

Vandrådet hæfter sig ved, at Beredskabskommissionen er indstillet på at arbejde på en sløjfning af overflødige brandhaner i Beredskabets område, men kan konstatere, at fokus er på en "halv" løsning på problemet, nemlig kun en lukning af den tilhørende stophane, og en sortmaling af toppen af brandhanen.

Vi anerkender, at dette vil minimere risikoen for en drikkevandsforurening med "dødt" vand fra stikledningen til brandhanen, men også, at den korrekte løsning på problemet selvfølgelig er en sløjfning af stikledningen ved den tilhørende forsyningsledning. Den sidste del er det klart vigtigste for vandforsyningerne, mens en sløjfning/fjernelse af selve brandhanen, når sløjfning af stikledning er foretaget, ikke er væsentligt for vandforsyningerne, da brandhanen så er afkoblet og fortsat er Beredskabets/kommunens ejendom. Vi ved af erfaring, at der kan ske fejlbetjening af både brandhaner og stophaner, selvom man har truffet gode forholdsregler.

Vi bakker fortsat op om, at overflødige brandhaner sløjfes ifm. vandforsyningernes renoveringsarbejde på ledningsnettet og modtager gerne information om hvilke brandhaner, som Beredskabet mener er overflødige, for på den måde at kunne planlægge det ind i vores almindelige renoveringsarbejde. Dette kan gøres med lavere sløjfningsomkostninger for Beredskabet, men fremdriften/sløjfningshastigheden er efter vores vurdering som bekendt alt for langsom ift. at adressere risikoen for en drikkevandsforurening fra det "døde" vand.

Vandforsyningerne arbejder hver dag med at risikominimere i det samlede vandforsyningssystem ift. forureningstrusler, og dette arbejde er helt grundlæggende for os og vores forbrugere, der stoler på, at vi leverer rent drikkevand. Det er derfor ikke tilfredsstillende, når Beredskabet, som bruger af vores ledningsnet, foreslår en "halv" løsning.

Vi opfordrer derfor kraftigt Beredskabskommissionen til at ændre beslutningen, så der arbejdes på en "hel" sløjfningsløsning i samarbejde med vandforsyningerne, og den reelle økonomi kan anslås og efterfølgende budgetteres allerede fra budgetår 2022 og frem.

Vi er som vandforsyninger meget villige til at indgå i dialog om sløjfningshastigheden af de overflødige brandhaner, da vi fuldt ud anerkender, at opgaven kræver en fornuftig mængde penge afsat.

Vi afventer Beredskabskommissionens svar på dette frem mod vores næste bestyrelsesmøde den 30. august 2021.

Mvh.

Peter Nordahn
Formand
Randers Vandråd
Tlf. 51 98 49 42
e-mail formand@randersvandraad.dk
web www.randersvandraad.dk